



HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

IČO: 46680004, DIČ: CZ46680004

zákaznická linka CZ: 800 101 121, www.heluz.cz

zákaznická linka SK: 0800 118 192, www.heluz.sk

technické informace: kominy@heluz.cz

EN 13063-3:2007

Systémový komín se vzduchovými průduchy
s pálenými/keramickými komínovými vložkami
(při mokrému provozu)

DoP 9003.4 rev. 2

T200 P1 W 2 O50

11

1020-CPR-030041108

Komínový systém IZOSTAT s průduchem - kapalná a plynná paliva, mokrý provoz

Tepelný odpor:	Min. R13
Tepelná odolnost proti tepelnému rázu:	Vyhovuje
Pevnost v tlaku komínové vložky:	Vyhovuje
Pevnost v tlaku otevíracího dílu:	maximální výška 12,5 m
Pevnost v tlaku dílu s otvorem pro tlakové vyrovnání:	25 m
Pevnost v tlaku komínového pláště:	Vyhovuje
Pevnost v tlaku spojovací hmoty komínového pláště:	Min. M10
Střední drsnost:	$r = 0,0015 \text{ m}$
Součinitel místní ztráty:	$\xi=1$
Trvanlivost pevnosti v tlaku:	Vyhovuje
Trvanlivost plynutěsnosti:	Vyhovuje
Mrazuvzdornost:	NPD

Identifikace komínového tělesa/průduchu:

Montážní organizace:

Název:

IČO:

Adresa:

Telefon:

Datum ukončení montáže:

Účinná výška průduchu:

Průměr průduchu:

Počet spotřebičů:

Celkový výkon spotřebičů:

Druh paliva:

Revizní technik:

Jméno:

IČO:

Adresa:

Telefon:

Datum provedení revize:

Datum uvedení do provozu:

Celková výška komínu:

Slouží zároveň jako identifikační štítek, který nesmí být překryt, zničen nebo odstraněn.